

## АНКЕТА №

### обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 74 «Маячок»

---

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 173025, Великий Новгород, ул. Кочетова д.31 к.2 , тел/факс (8162)67-01-44, 74dou@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта комите по образованию Администрации Великого Новгорода

Вид деятельности дошкольное образование

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность,  
государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта муниципальная

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2 этажа, год постройки 1981, бетонные плиты

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта),  
материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг 250 чел. в день, вместимость 290 чел. , сотрудники - 31 чел.в день .

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

## 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	<b>наличие</b>	+	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	<b>не менее 90 см</b>	Не менее 90 см	-
	Знак доступности учреждения			-	Установить
	Автостоянка посетителей			-	Нет возможности
	Расстояние до входа в здание	К, О	<b>не более 50 м</b>	Не более 50 м	-
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	<b>не менее 10%</b>	-	-
	Размер места со специальным знаком	К	<b>350x500см</b>	_____	-
	<p>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина полосы движения:</li> <li>• указатели направления движения</li> <li>• декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию</li> <li>• места отдыха: через 200 м</li> </ul>	<p>К, О</p> <p>К, О, Г</p> <p>С</p> <p>О</p>	<p><b>не менее 180 см</b></p> <p><b>наличие</b></p> <p><b>наличие</b></p> <p><b>наличие</b></p>	<p>Не менее 180 см</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>Установить</p> <p>Установить</p> <p>создать</p>
	<p>Открытая лестница:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема ступеней</li> <li>• ширина проступи</li> <li>• поручни на высоте</li> <li>• рельефная тактильная полоса</li> </ul>	<p>О,С</p> <p>О,С</p> <p>С</p> <p>С</p>	<p><b>не более 12см</b></p> <p><b>не менее 40см</b></p> <p><b>85-90 см</b></p> <p><b>80 см</b></p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

1	2	3	4	5	6
	перед маршем вверх и вниз (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени		<b>наличие</b>  <b>наличие</b>	-  -	-  -
	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	<b>НД-не более 1:10</b> <b>0,8 м</b> <b>НД - не более 1/12</b>	- - -	- - -
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	<b>70 см</b> <b>85-95см</b>	—	—

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>				
	Высота площадки		норматив не установлен	55 см	-
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	<b>не менее 220x220 см</b>	135*310 см	Для реконструкции нет возможности
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	<b>наличие</b>	+	--
	Нескользящее покрытие	К, О, С	<b>наличие</b>	-	установить
	Навес	К, О, С	<b>наличие</b>	+	-
	<b>Лестница наружная</b>				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>	-	установить
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	<b>60 см</b>	-	-
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	<b>наличие</b>	-	окраска
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• горизонтальные завершения поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)</li> </ul>	О С О С	<b>наличие 85-95 см не менее 30 см</b>	85-95 см	Установить с другой стороны
	<b>Пандус наружный</b>			-	Нет необходимости
	Ширина марша	К	<b>не менее 100 см</b>	-	
	Уклон	К	<b>И/И - не более 1/12</b>	-	

1	2	3	4	5	6
	Высота одного подъема	К	<b>не более 80 см</b>	-	
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	<b>не менее 150x150 см</b> <b>не менее 150x150 см</b>	- -	-
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	<b>70 см</b> <b>85-90 см</b> <b>не менее 30 см</b>	- -	-
	Нескользящее покрытие	К, О	<b>наличие</b>	-	-
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	<b>наличие</b>	-	-
	<b>Тамбур</b>				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	<b>не менее 220x180 см</b>	175*162	Нет возможности для реконструкции
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	<b>не менее 90 см</b> <b>не более 2,5 см</b>	Р 87 см	Нет возможности для реконструкции

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
<b>Коридоры/холлы</b>					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	<b>не менее 120 см</b>	Менее 120	Нет возможности
	Разворотные площадки	К	<b>не менее 150x150 см</b>	-	Нет возможности
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> <li>• для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)</li> <li>• для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см</li> </ul>	К, О, С, Г	<b>не менее 1 ед. на этаж</b>	-	Создание
		О, К	<b>не менее 1 ед. на этаж</b>	-	Нет возможности
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	<b>не более 10 см</b>	Более 10	Нет возможности
<b>Лестница №1 (в зоне оказания услуги)</b>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу	С	<b>60 см</b>	-	создать
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	<b>наличие</b>	-	окрасить
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	<b>наличие</b>	-	установить
		О, С	<b>85-90 см</b>		
		О, С	<b>не менее 30 см</b>		
<b>Лестница №2 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)</b>					

1	2	3	4	5	6
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги - отсутствует</b>					
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	<b>не менее 140x110 см не менее 80 см наличие</b>	-	-
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	<b>наличие</b>	-	-
	Знак доступности	К, С	<b>наличие</b>	-	-
<b>Пандус внутренний к лестнице №</b>					
	Ширина марша	К	<b>не менее 100 см</b>	-	-
	Уклон	К	<b>И/1 - не более 1/12</b>	-	-
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	<b>не менее 150x150 см</b>	-	-
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	<b>наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см</b>	-	-
	Пандус переносной	К	<b>наличие</b>	-	-
	Подъемник для инвалидов		<b>наличие</b>	-	-
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	<b>наличие</b>	-	-
	Эскалатор, траволатор	О	<b>наличие</b>	-	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>			-	-
	Высота рабочей поверхности	К	<b>80-110 см</b>	-	-
	Габариты зоны обслуживания	К	<b>не менее 90x150</b>	-	-
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	<b>Обслуживание в кабинете №1</b>			-	
	Ширина проема двери в свету	К, О	<b>не менее 90 см</b>	Менее 90	Нет возможности для реконструкции
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 120 см</b>	-	-
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее 150x150 см</b>	-	-
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	<b>60-80 см</b>	+	-
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту №</b>			-	-
	Ширина полосы движения	К, О	<b>не менее 120 см</b>	Не менее	Нет возможности
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	<b>80-110 см</b>	+	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>			-	-



1	2	3	4	5	6
	Ширина x глубина	К	<b>не менее 160x180 см</b>	-	-
	Место для сидения	О	<b>наличие</b>	-	-
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	<b>наличие</b>	-	-
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (музыкальный, спортивный)	К, О		+	
	Доля мест для колясочников	К	<b>не менее 2%</b>	-	Нет возможности
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	<b>не менее 120 см</b>	-	Нет возможности
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	<b>не менее 1 шт.</b>	-	определить
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К, О	<b>наличие</b>	--	установить
	Ширина дверного проема	К	<b>не менее 90 см</b>	Менее 90см	Нет возможности для реконструкции
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	<b>30 см</b>	-	создать
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)</li> <li>• высота раковины</li> <li>• опорный поручень</li> </ul>	К К О	<b>не менее 130 85 см 75-85 см наличие</b>  <b>90см</b>	150*150см 75 см наличие  90 см -	- -  установить
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> <li>• количество кабин</li> <li>• ширина дверного проема</li> <li>• габариты (минимальные глубина ширина)</li> <li>• опорные поручни</li> <li>• зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)               <ul style="list-style-type: none"> <li>• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)</li> </ul> </li> </ul>	К, О К К  К, О К  О	<b>не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см</b>  <b>наличие не менее 80x120 см</b>  <b>наличие</b>	-	-
	Знак доступности кабины	К, О	<b>наличие</b>	-	-
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	<b>30 см</b>	-	установить
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	<b>наличие</b>	+	
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещение на высоте</li> <li>• высота прописных букв</li> <li>• освещенность</li> </ul>	К, С, Г С С	<b>наличие</b> <b>не более 160 см</b> <b>не менее 7,5 см</b> <b>наличие</b>	+ Не более 160 см 6 см +	
	Указатели, пиктограммы: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещение на высоте</li> <li>• высота прописных букв</li> <li>• освещенность</li> </ul>	С К, С С С	<b>наличие</b> <b>не более 200 см</b> <b>не менее 7,5 см</b> <b>наличие</b>	-	установить
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота размещения</li> <li>• маркировка кабинетов приема со стороны ручки</li> <li>• на кнопках управления лифта</li> <li>• на поручнях лестниц</li> <li>• на кабинах санитарно-бытовых помещений</li> </ul>	С С С С С С	<b>наличие</b> <b>60-110 см</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b>	- - - - - -	Установить Установить  - установить установить
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	<b>не менее одной шт.</b>	-	-
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	<b>не менее одной шт.</b>	-	Установить
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	<b>наличие</b>	-	-
	Речевые информаторы и маяки	С	<b>наличие</b>	-	-

1	2	3	4	5	6
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м <sup>2</sup>	С	<b>наличие</b>	-	-
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	<b>наличие</b>	-	Установить
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	<b>наличие</b>	-	Установить

Примечания:


1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 7. ВЫВОДЫ


В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта установить знак доступности, декоративное ограждение, места отдыха.  
на входной группе установить нескользкое покрытие, рельефную полосу перед маршем, контрастную крапку перед первой и последней ступенями, установить поручни с двух сторон  
на путях передвижения создать место отдыха и ожидания для лиц ОДА, рельефную полосу перед маршем вверху и внизу, приозвести контрастную окраску крайних ступеней, установить поручни с двух сторон на лестнице,  
в зоне оказания услуги установить место для лиц с нарушением слуха (кресло с подключение слухового аппарата 1 шт.  
в санитарных помещениях установить знак доступности, установить тактильную направляющую полосу,  
установить опорный поручень  
по средствам информации и коммуникации на объекте установить: визуальные средства информации, надписи, указатели, пиктограммы, тактильные средства информации о предоставлении услуги, текстофоны, речевые информаторы и маяки, световые табло для вывода информации, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.


Председатель комиссии по обследованию объекта


 С.Б. Матвеева


Секретарь комиссии


 Н.П. Дмитриева

Члены комиссии:

 1 А.В. Афанасьев


 М.П. Воробьева

 Н.А. Дорогова

 О.И. Степанова


 Е.Ф. Филиппова

 Е.В. Филинкова

 М.В. Чирская

Руководитель объекта

Заведующий

  
« 18 » сентября 2012 года